AUMAYR GmbH
Lüftungstechnik • Metalltechnik

Linzer Straße 46 | 4221 Steyregg | AUSTRIA

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 und delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

Declaration of Performance Nr. DoP-2966/03&07-2013_f

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **BSK-EI90-RS1-* oder *-RF1-* (runde, leichte Ausführung)**
2. Verwendungszweck(e): **Brandschutzklappe**
3. Hersteller: **AUMAYR GmbH, Linzer Straße 46, A-4221 Steyregg**
4. Bevollmächtigter: **nicht relevant**
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 1**

6a. a) Harmonisierte Norm: **EN 15650:2010**

b) Notifizierte Stelle(n): **1322**

7. Erklärte Leistung(en):

Prüfung/Feuerwiderstand gem. EN 1366-2, Klassifizierung gem. EN 13501-3 und delegierte Verordnung (EU) 2024/1681

Wesentliche Merkmale			Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Größe	Bauteil / Tragkonstruktion	Einbauart	Klassifizierung	
-RS1- Ø min.: 125mm Ø max.: 315mm *-RF1-* Ø min.: 125mm Ø max.: 315mm	Massive Wand ≥100mm, mit hoher Rohdichte (>850kg/m³)	Weichschott 2x50mm (mind. 150kg/m³)	EI120 (v_e i↔o) S, V, H (300Pa)	EN 15650:2010
		Nasseinbau mit Brandschutzmörtel in Wandstärke	EI120 (v_e i↔o) S, V, H (300Pa)	
	Massive Wand ≥100mm, mit geringer Rohdichte (650±200kg/m³)	Weichschott 2x50mm (mind. 150kg/m³)	EI120 (v_e i↔o) S, V, H (300Pa)	
		Nasseinbau mit Brandschutzmörtel in Wandstärke	EI120 (v_e i↔o) S, V, H (300Pa)	
	Massive Wand ≥100mm, mit hoher Rohdichte (>850kg/m³) od. mit geringer Rohdichte (650±200kg/m³)	Nasseinbau, mit dem Wandsystem direkt im Verbund eingemauert	EI120 (v_e i↔o) S, V, H (300Pa)	
	Leichtbauwand ≥100mm	Weichschott 2x50mm (min. 150kg/m³)	EI120 (v_e i↔o) S, V, H (300Pa)	
	EI90-Sandwichpaneel ≥80mm	Weichschott 2x50mm (min. 150kg/m³)	EI90 (v_e i↔o) S, V, H (300Pa)	
	nicht tragende EI90-Schachtwand mit bereichstrennendem Träger	Weichschott 2x50mm (min. 150kg/m³)	EI120 (v_e i↔o) S, V, H (300Pa)	
	Massive Decke ≥150mm, mit hoher Rohdichte (>850kg/m³) od. mit geringer Rohdichte (650±200kg/m³)	Weichschott 2x50mm (min. 150kg/m³)	EI120 (v_e i↔o) S (300Pa)	
		Nasseinbau mit Brandschutzmörtel in Deckenstärke		
		Einbetonieren in Deckenstärke		
Leckageprüfung bei Umgebungstemperatur			erfüllt	EN 1366-2:2000
Feuerwiderstandprüfung und Klassifizierung – Raumabschluss (E)			erfüllt	EN 1366-2:2000 EN 13501-3:2009
Feuerwiderstandprüfung und Klassifizierung – Wärmedämmung (I)			erfüllt	
Feuerwiderstandprüfung und Klassifizierung – Rauchleckage (S)			erfüllt	

office@aumayr.com +43 (0)732 / 64 40 0 +43 (0)732 / 64 40 39 www.aumayr.com

DVR: 0421120 | ARA-Lizenz-Nr.: 5212 | UID: ATU 62940438 | LG Linz / FN 82772z | Firmensitz: Linzer Straße 46, 4221 Steyregg

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 und delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

Declaration of Performance Nr. DoP-2966/03&07-2013_f

zu **7.** Erklärte Leistung(en) - Fortsetzung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: Zyklenprüfung / 10.000 Zyklen mit 100% Betriebsspannung Antrieb(e): BELIMO BLF*-*, BFL*-*, BFN*-*, Schischek ExMax5.10-BF*, ExMax15-BF*	erfüllt	EN 15650:2010
Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: Zyklenprüfung / 100 Zyklen mit 90% Betriebsspannung Antrieb(e): BELIMO BLF*-*, BFL*-*, BFN*-*, Schischek ExMax5.10-BF*, ExMax15-BF*	erfüllt	
Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: Zyklenprüfung / 100 Zyklen mit 115% Betriebsspannung Antrieb(e): BELIMO BLF*-*, BFL*-*, BFN*-*, Schischek ExMax5.10-BF*, ExMax15-BF*	erfüllt	
Dauerhaftigkeit der Ansprechverzögerung temperaturempfindliche Messfühler: Ansprechtemperatur	erfüllt	ISO 10294-4:2001
Dauerhaftigkeit der Ansprechverzögerung temperaturempfindliche Messfühler: Belastbarkeit	erfüllt	
Ansprechverzögerung: Schließzeit	erfüllt	EN 1366-2:2000
Aerodynamisches Verhalten:	NPD	EN 1751:1999
Verbesserte Korrosionsbeständigkeit (Salznebelprüfung):	NPD	EN 60068-2-52: 1996-10

8. Angemessene Technische Dokumentation und/ oder Spezifische Technische Dokumentation: **Nicht zutreffend**

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

AUMAYR GmbH
Linzer Straße 46
A-4221 Steyregg

Steyregg, 01.09.2025

.....

AUMAYR GmbH
4221 Steyregg, Linzer Straße 46
Tel.: 0732/64400, Fax: 0732/644039

.....

Robert Pramendorfer MBA MSc
(Geschäftsführender Gesellschafter)

office@aumayr.com +43 (0)732 / 64 40 0 +43 (0)732 / 64 40 39 www.aumayr.com

DVR: 0421120 | ARA-Lizenz-Nr.: 5212 | UID: ATU 62940438 | LG Linz / FN 82772z | Firmensitz: Linzer Straße 46, 4221 Steyregg